



Vermogen	50 VA	150 VA	300 VA	
Overzetting	230-210 // 42-31-20-0-3 V			
Stroom	1,25 A	4 A	8 A	
Schakeling	II0			
Frequentie	50-60 Hz			
Omgevingscondities	Ta=40°C bij 100% continu bedrijf tot 1000m boven NAP			
Voorzien van zekering	T 1,25 A	T 4 A	T 8 A	
Beschermingsklasse - behuizing	IP 67			
Afmetingen (mm)	a	133	172	172
	b	124	152	172
	c	120	138	138
	d	115	150	150
	e	50	65	85
	f	9	11	11
	g	25	32	32
	h	5,5	8,5	8,5



Bearbeitet	Datum	Name	Projekt Nr.: Geveke	 Spezialfabrik für Transformatoren D-97318 Kitzingen Holländerweg 2 Telefon: 09321 / 102-0 Telefax: 09321 / 102-311
	21.06.2005	Braun	Berechnung-Nr.:	
			Ersatz für:	
			Ersatz durch:	
<b>Specificaties Led2-trafo</b>				Angebot-Nr.:
				Auftrag-Nr.:
EDV-Pfadangabe: K:\CAD\ID-BLATT\BIN\Vanandel\c77593_NL.dwg				Zeichnung-Nr.: <b>c77593</b>