

Geveke Besturingstechniek

Postbus 820

1000AV AMSTERDAM

tel.: (020) 582 28 28

fax.: (020) 582 24 96

info@geveke-besturingstechniek.nl

B611230.211.f01

DROGETRANSFORMATOR, HOOGSPANNING

MAS;giethars transformator

0 Leverancier: Geveke Besturingstechniek.
 1 Type: #
 1 \MAS..... \.....
 2 Nominaal vermogen (kVA): #
 2 \50. \100. \125. \160. \200. \250. \315. \400. \500.
 2 \630. \800. \1.000. \1.250. \1.600. \2.000.
 2 \2.500. \.....
 3 #
 3 \Nominale primaire spanning (kV): 10.
 3 \Nominale primaire spanning (kV): 20.
 3 \Nominale primaire spanning (kV): 30.
 4 #
 4 \Aantal fasen primair (st.): 3.
 5 #
 5 \Spanningsregeling primair.....
 6 #
 6 \Nominale secundaire spanning (V): 400.
 6 \Nominale secundaire spanning (V):
 7 #
 7 \Aantal fasen secundair (st.):
 8 #
 8 \Spanningsregeling secundair.....
 9 #
 9 \Frequentie (Hz): 50.
 10 #
 10 \Schakeling: Dyn5.
 10 \Schakeling.....
 11 #
 11 \Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529+a00) (IP): 00.
 11 \Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529+a00) (IP):
 12 #
 12 \Kortsluitspanning (% , K): 4, 0.
 12 \Kortsluitspanning (% , K): 6, 75.
 12 \Kortsluitspanning (% , K):
 13 #
 13 \Koperverliezen vollast (W, K):
 14 #
 14 \Nullastverliezen (kW):

14 \Nullastverliezen gereduceerd (kW):
15 #
15 \Geluidsniveau (dB(A)):
16 #
16 \Aansluitvoorziening primair.....
17 #
17 \Aansluitvoorziening secundair.....
18 #
18 \Aardingsvoorziening.....
19 #
19 \Beveiligingstoestel.....
20 #
20 \Signaleringstoestel.....
21 #
21 \Hijs- en trekogen.....
22 #
22 \Transportrollen.....
23 #
23 \Afmetingen (bxhxd) (mm):
24 #
24 \Massa (kg):
25 #
25 \.....
26 #
26 \Toebehoren:
27 #
27 \.....

Toelichting

- : vaste tekst

: hierna volgt keuzetekst(en) beginnend met \