

Geveke Besturingstechniek

Postbus 820

1000AV AMSTERDAM

tel.: (020) 582 28 28

fax.: (020) 582 24 96

info@geveke-besturingstechniek.nl

B611230.111.f01

OLIETRANSFORMATORHOOGSPANNING

Mastergroep;olietransformator

0 Fabrikaat: Geveke Besturingstechniek.
 0 Master Groep olietransformator.
 1 #
 1 \Uitvoering: oliegekoeld met conservator.
 1 \Uitvoering: oliegekoeld hermetisch gesloten.
 1 \Uitvoering.....
 2 Nominaal vermogen (kVA): #
 2 \50. \63. \100. \125. \160. \200. \250. \315.
 2 \400. \500. \630. \800. \1.000. \1.250. \1.600.
 2 \2.000. \2.500. \3.000. \3.150. \.....
 3 #
 3 \Nominale primaire spanning (kV): 10.
 3 \Nominale primaire spanning (kV): 20.
 3 \Nominale primaire spanning (kV): 30.
 3 \Nominale primaire spanning (kV):
 4 #
 4 \Aantal fasen primair (st.): 3.
 5 #
 5 \Spanningsregeling primair (%): +/- 2x2,5.
 6 #
 6 \Nominale secundaire spanning (kV): 0,4.
 6 \Nominale secundaire spanning (kV):
 7 #
 7 \Aantal fasen secundair (st.):
 8 #
 8 \Spanningsregeling secundair.....
 9 #
 9 \Frequentie (Hz): 50.
 9 \Frequentie (Hz): 60.
 9 \Frequentie (Hz):
 10 #
 10 \Schakeling: Dyn5.
 10 \Schakeling.....
 11 #
 11 \Kortsluitspanning (% , K): 4, 75.
 11 \Kortsluitspanning (% , K): 6, 75.
 11 \Kortsluitspanning (% , K):
 12 #

12 \Koperverliezen vollast (W, K):
13 #
13 \Nullastverliezen (kW):
13 \Nullastverliezen gereduceerd (kW):
14 #
14 \Geluidsniveau (dB(A)):
15 #
15 \Aansluitvoorziening primair.....
16 #
16 \Aansluitvoorziening secundair.....
17 #
17 \Aardingsvoorziening.....
18 #
18 \Koelmedium.....
19 #
19 \Isolatiemedium.....
20 #
20 \Beveiligingstoestel.....
21 #
21 \Signaleringstoestel.....
22 #
22 \Hijs- en trekogen.....
23 #
23 \Transportrollen.....
24 #
24 \Afmetingen (bxhxd) (mm):
25 #
25 \Massa (kg):
26 #
26 \.....
27 #
27 \Toebehoren:
28 #
28 \.....

Toelichting

- : vaste tekst
: hierna volgt keuzetekst(en) beginnend met \